

仕様比較事例(EB-0310の試験体、認定仕様、製造販売した製品の断面図)

試験体の構造	認定仕様の構造	製造販売した製品の構造
<p>②遮炎材 増量 ③ガラス シール材無し ④ガラス周り 不燃材有り ①補強材 肉厚増加</p>	<p>②遮炎材 ⑤ガラス固定 ビス止め ③ガラス シール材有り ④ガラス周り 不燃材無し ①補強材</p>	<p>②遮炎材 ⑤ガラス固定 嵌合方式 ③ガラス シール材有り ④ガラス周り 不燃材無し ①補強材 肉厚減少</p>
<p>①補強材：肉厚増加 ②遮炎材：増量 ③ガラス：シール材無し ④ガラス周り：不燃材有り</p>	<p>①補強材 ②遮炎材 ③ガラス：シール材有り ④ガラス周り：不燃材無し (ア)ガラス固定：ビス止め</p>	<p>①補強材：肉厚減少 ②遮炎材 ③ガラス：シール材有り ④ガラス周り：不燃材無し (ア)ガラス固定：嵌合方式</p>