

国土交通省 告示第408・409・410・750号対応商品

製品名称 カーポート「G1-R」

耐積雪量100cm
奥行延長

技術基準確認一覧表

【目次】

告示の条項 告示410号及び第750号

- 技術基準項目 (1) 適用範囲
- (2) 材料
- (3) 圧縮材の有効細長比
- (4) 柱の柱脚
- (5) 接合
- (6) 斜材・壁の配置
- (7) 柱の防火被覆
- (8) 防食措置
- (9) 耐久性の関係規定
- (10) 保有水平耐力計算の除外規定

告示の条項 告示409号

- 技術基準項目 (11) 許容応力度
- (12) 材料強度
- (13) 許容応力度等の基準強度

添付資料 資料1:延べ面積一覧表
資料2:主要構造材の最低肉厚一覧表
資料3:柱部材の有効細長比一覧表
資料4:柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表
参考資料:軒高寸法一覧表

※ 規格品と同一部材で商品を縮小した場合、本仕様規定を適用する。

三協立山株式会社 三協アルミ社

技術基準確認一覧表

カーポート「G1-R」 耐積雪量100cm
奥行延長

適合可否判定において
○: 告示の条項に該当し、問題なし
ー: 告示の条項には該当しない

告示の条項		技術基準項目	適合可否判定	製品仕様および解説
告示第410号及び第750号	(1) 適用範囲			
	1	延べ面積は、200㎡以下か。	○	延べ面積は200㎡以下であり、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料1)。
	又は①	建築物の一部に設けた軽微な架構か。 (30㎡以下か)	ー	
	②	建築基準法施行令第八十二条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイからへまでの項目に該当するものか。	ー	
	イ	地階を除く3階以下のものか。	ー	
	ロ	高さ13m以下、かつ、軒の高さ9m以下か。	ー	
	ハ	柱間隔が6m以下か。	ー	
	ニ	延べ面積が500㎡以内か。	ー	
	ホ	地震力について、標準せん断力係数を0.3以上として、構造計算にて安全性が確かめられるものか。	ー	
	へ	水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、筋かいの端部及び接合部が破断しないことを確かめられるものか。	ー	
	③	許容応力度計算又はこれと同等以上に安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイ～へまでに該当するものか。	ー	
	イ	高さ31m以下であるか。	ー	
	ロ	地上部分の塔状比が4以下であるか。	ー	
	ハ	剛性率、偏心率の規定を満たしているか。	ー	
	ニ	筋交いのβの応力割り増し、筋交い端部の破断防止の規定を満たしているか。	ー	
	ホ	柱及びはりの区分に応じた幅厚比を満たしているか。	ー	
	へ	構造耐力上主要な部分が座屈、破断等によって、構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれがないか。	ー	
	(2) 材料			
	1	構造耐力上主要な部分の材料は、1.0mm以上か。	○	主要構造材の最低肉厚は、1.0mm以上を確保しており、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料2)。
	(3) 圧縮材の有効細長比			
	1	柱は、140以下か。	○	規定数値以下であり、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料3)。
	2	柱以外は、180以下か。	ー	
	(4) 柱の柱脚			
	1	露出形式柱脚に適合しているか。	ー	以下の通り適合しています。
	2	根巻き形式柱脚に適合しているか。	ー	
	3	埋込み式柱脚に適合しているか。	○	
		又は構造計算による安全性の確認か。		
	イ	柱の埋め込み深さが柱幅の2倍以上か。	○	柱の埋め込みは柱幅の2倍以上となっています(資料4)。独立基礎であり、該当しません。
	ロ	側柱又は隅柱は補強筋により補強されているか。	ー	
	ハ	コンクリートのかぶり厚さは柱幅以上か。	○	かぶり厚さは柱幅以上となっています(資料4)。 ・偏芯基礎仕様の場合 構造計算にて安全性を確認しています(補足資料)。 かぶり厚さ: 80 mm 柱幅: 130 mm

告示の条項		技術基準項目	適合可否判定	製品仕様および解説
	(5)	接合		
	1	高力ボルト又はリベット接合か。	—	実大試験(JIS-A-6604で規定する「金属製簡易車庫用構成材」に準じた試験方法)にて安全確認を実施しています。 (前2項の適用除外)
	又は①	溶接、摩擦圧接及び、摩擦撈拌による接合で、加熱の影響を評価した構造計算を行っているか。	—	
	②	軒高:9.0m以下・柱間隔:6.0m以下で、ボルト又はタッピンネジによる接合か。	—	
	2-1	応力の伝達方法 ボルトの接合規定に適合するか。	—	
	2-2	応力の伝達方法 溶接の接合規定に適合するか。	—	
	2-3	応力の伝達方法 タッピンネジの接合規定に適合するか。	—	
	2-4	応力の伝達方法 ドリリングネジの接合規定に適合するか。	—	
	3	実況に応じた一方向又は繰返し実験による安全確認した構造方法か。	○	
	(6)	斜材・壁の配置		
	1	全方向の水平力に対して釣合い良く配置しているか。	○	屋根版(スチール折板)を間口、奥行き方向に均等に釣合いよく配置しています。 〔参考〕カーポート等の軽微な構造とする場合には、風による吹上等に配慮して設計されていれば、地震に対して十分な安全性が確保されることとなり、片持ち柱による支持形式又は両側支持形式でも、多くの場合問題ないと考えられる。(「アルミニウム合金造技術基準解説及び設計・計算例」を引用)
	(7)	柱の防火被覆		
	1	地階を除く3階以上の建築物の場合 令第70条に適合しているか。	—	1階であり該当しません。
	(8)	防食措置		
	1	異種材料との接触腐食対策を講じているか。	○	接合金物等はJIS-A-6604「金属製簡易車庫用構成材」で規定する、接触腐食を起こさない材料又は表面処理を施した材料を採用しております。
	(9)	耐久性の関係規定		
	1	前項:7)～8)に適合しているか。	○	7)項は該当しません。 8)項は適合しているため問題ありません。
	(10)	保有水平耐力計算の除外規定		
	1	保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に、以下の項目を除外できる。 前項(1) 適用範囲 前項(2)の肉厚1.0mm以上 前項(4) 柱の柱脚 前項(6) 斜材、壁の配置	—	保有水平耐力計算を行っていないため、該当しません。
告示第409号	(11)	許容応力度		本製品に採用しているアルミニウム合金は、告示第408号に規定する、JIS-H-4100(押出し形材)であり、アルミニウム合金材の種類及び質別ではA6063S-T5,T6により設計されています。 また、接合方法は告示410号で定めるボルト接合を採用しており、溶接軟化域の耐力低減には該当いたしません。
	1	表中の数値に適合しているか。	○	
	(12)	材料強度		
	1	表中の数値に適合しているか。	○	
	(13)	許容応力度等の基準強度		
	1	表中の数値に適合しているか。	○	

【資料1】

●延べ面積一覧表(単位:㎡)

			タイプ/奥行呼称						
			基本		奥行延長		奥行2連結		
			55	60	55+12	60+12	55+55	55+60	60+60
タイプ / 間口呼称	基本	31	15.65	17.08	19.09	20.52	31.13	32.57	34.00
		37	18.92	20.65	23.08	24.81	37.64	39.38	41.11
		43	22.19	24.22	27.07	29.10	44.15	46.18	48.22
		49	25.46	27.79	31.06	33.39	50.66	52.99	55.33
		55	28.73	31.36	35.05	37.68	57.16	59.80	62.43
		61	32.00	34.93	39.03	41.97	63.67	66.61	69.54
		67	35.27	38.50					
		73	38.54	42.07					
		80	41.81	45.64					
	間口延長	55+10	34.80	38.00					
		49+18	35.89	39.19					
		55+18	39.16	42.76					
		61+18	42.43	46.33					
	間口連結	31+49	41.81	45.64					
		31+55	45.08	49.21					
		31+61	48.35	52.78					
		37+49	45.08	49.21					
		37+55	48.35	52.78					
		37+61	51.62	56.35					
		43+49	48.35	52.78					
		43+55	51.62	56.35					
		43+61	54.89	59.92					
		49+49	51.62	56.35					
		49+55	54.89	59.92					
		49+61	58.16	63.49					
		55+55	58.16	63.49					
		55+61	61.43	67.06					
		61+61	64.70	70.63					

※ 延べ面積算出時の間口寸法は、間口連結は柱芯～柱芯の寸法、
間口延長は柱芯～延長側屋根端部の寸法とする。
また、奥行寸法は屋根長さとする。
表内の 部は本書適用外とする。

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表

タイプ/ フレーム数	呼称		柱A	柱B	柱C	梁A	梁B	梁C	梁D	梁E	梁F
	間口	高さ	2.0mm	2.5mm	3.0mm	2.4mm	2.6mm	2.6mm	2.7mm	2.7mm	2.8mm
奥 行 延 長 / 3	31	H23	●			●					
		H25	●			●					
		※2 H30	●			●					
	37	H23	●				●				
		H25	●				●				
		※2 H30	●				●				
	43	H23	●						●		
		H25		●					●		
		※2 H30	●						●		
	49	H23	●						●		
		H25		●					●		
		※2 H30	●						●		
	55	H23	●						※3 ●	※4 ●	
		H25			●				※3 ●	※4 ●	
		※2 H30	●						※3 ●	※4 ●	
	61	H23	●								●
		H25			●						●
		※2 H30			●						●
奥 行 延 長 / 4	31	※2 H35	●			●					
	37	※2 H35	●				●				
	43	※2 H35	●						●		
	49	※2 H35	●						●		
	55	※2 H35	※3 ●		※4 ●				※3 ●	※4 ●	
	61	※2 H35			●						●

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 奥行55+12

※4 奥行60+12

【資料3】

●柱部材の有効細長比一覧表

タイプ	フレーム数	奥行呼称	柱種類	断面積 A (cm ²)	断面二次 モーメント I (cm ⁴)	断面二次 半径 i (cm)	有効長 係数 K	H23		H25		H30		H35	
								有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ
基本	2	55	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	481.0	92.4	521.0	100.1	468.5	90.0	568.5	109.2
			柱B	12.93	347.79	5.19		481.0	92.8	521.0	100.5				
			柱C	15.30	408.44	5.17		481.0	93.1	521.0	100.8	468.5	90.7	568.5	110.0
		60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	489.4	94.0	529.4	101.7	472.7	90.8	572.7	110.0
			柱B	12.93	347.79	5.19		489.4	94.4	529.4	102.1	472.7	91.2	572.7	110.4
			柱C	15.30	408.44	5.17		489.4	94.7	529.4	102.5	472.7	91.5	572.7	110.8
	3	55・60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	489.4	94.0	529.4	101.7	472.7	90.8	572.7	110.0
			柱B	12.93	347.79	5.19		489.4	94.4	529.4	102.1				
			柱C	15.30	408.44	5.17		489.4	94.7	529.4	102.5	472.7	91.5	572.7	110.8
	4	55・60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0							573.7	110.2
	5	55	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0							573.4	110.2
		60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0							574.8	110.5
奥行延長	3	55+12	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	494.6	95.0	534.6	102.7	475.3	91.3		
			柱B	12.93	347.79	5.19				534.6	103.1				
			柱C	15.30	408.44	5.17						475.3	92.0		
		60+12	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	496.4	95.4	536.4	103.1	476.2	91.5		
			柱B	12.93	347.79	5.19				536.4	103.4				
			柱C	15.30	408.44	5.17						476.2	92.2		
	4	55+12	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0							577.4	111.0
			柱C	15.30	408.44	5.17								577.4	111.8
		60+12	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0							578.3	111.1
			柱C	15.30	408.44	5.17								578.3	111.9
奥行2連結	4	55+55	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	522.8	100.5	562.8	108.1	489.4	94.0		
			柱B	12.93	347.79	5.19		522.8	100.8						
			柱C	15.30	408.44	5.17		522.8	101.2	562.8	108.9	489.4	94.7		
			柱D	18.66	492.48	5.14		522.8	101.8	562.8	109.5				
		55+60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	525.0	100.9	565.0	108.6	490.5	94.3		
			柱B	12.93	347.79	5.19		525.0	101.2						
			柱C	15.30	408.44	5.17		525.0	101.6	565.0	109.4	490.5	94.9		
			柱D	18.66	492.48	5.14		525.0	102.2	565.0	110.0				
		60+60	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	527.0	101.3	567.0	109.0	491.5	94.4		
			柱B	12.93	347.79	5.19		527.0	101.6						
			柱C	15.30	408.44	5.17		527.0	102.0	567.0	109.7	491.5	95.1		
			柱D	18.66	492.48	5.14		527.0	102.6	567.0	110.4				
間口延長	2	55	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0	481.0	88.7	521.0	96.1	468.5	86.4		
		60	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0	482.4	89.0	522.4	96.3	469.2	86.5		
	3	55・60	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0							572.7	105.6
間口連結	2	55	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0	481.0	88.7	521.0	96.1	468.5	86.4	568.5	104.8
			柱C	15.30	408.44	5.17								568.5	110.0
		60	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0	482.4	89.0	522.4	96.3	469.2	86.5	569.2	105.0
			柱C	15.30	408.44	5.17								569.2	110.2
	3	55・60	連結柱A	27.54	809.76	5.42	2.0	489.4	90.2	529.4	97.6	472.7	87.2	572.7	105.6

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表

30kN/m ²										50kN/m ²										100kN/m ²															
フ レ イ ム 数	柱 高 さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				フ レ イ ム 数	柱 高 さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)				フ レ イ ム 数	柱 高 さ	呼 称	柱 幅	埋 込 深 さ	柱移動なし(囲い無し)												
					独立基礎	土間コンクリート併用基礎								独立基礎	土間コンクリート併用基礎								独立基礎	土間コンクリート併用基礎			独立基礎	土間コンクリート併用基礎							
						かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法							縁端距離	かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法							かぶり寸法	縁端距離	かぶり寸法		柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離	かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離	
奥 行 延 長 - 3	H23	(55+12)31	130	522	295	80	295	300	奥 行 延 長 - 3	H23	(55+12)31	130	522	170	80	170	300	奥 行 延 長 - 3	H23	(55+12)31	130	522	130	80	130	300	奥 行 延 長 - 3	H23	(55+12)31	130	522	140	80	135	300
	H23	(55+12)37	130	522	325	80	325	300		H23	(55+12)37	130	522	190	80	190	300		H23	(55+12)37	130	522	140	80	135	300		H23	(55+12)37	130	522	145	80	140	300
	H23	(55+12)43	130	522	360	80	360	300		H23	(55+12)43	130	522	210	80	215	300		H23	(55+12)43	130	522	145	80	140	300		H23	(55+12)43	130	522	155	80	145	300
	H23	(55+12)49	130	522	385	80	385	300		H23	(55+12)49	130	522	230	80	230	300		H23	(55+12)49	130	522	155	80	145	300		H23	(55+12)49	130	522	160	80	145	300
	H23	(55+12)55	130	522	415	80	415	300		H23	(55+12)55	130	522	250	80	250	300		H23	(55+12)55	130	522	160	80	145	300		H23	(55+12)55	130	522	175	80	150	300
	H23	(55+12)61	130	522	440	80	440	300		H23	(55+12)61	130	522	265	80	265	300		H23	(55+12)61	130	522	175	80	150	300		H23	(55+12)61	130	522	175	80	150	300
	H23	(60+12)31	130	513	305	80	305	300		H23	(60+12)31	130	513	180	80	180	300		H23	(60+12)31	130	513	130	80	130	300		H23	(60+12)31	130	513	130	80	130	300
	H23	(60+12)37	130	513	340	80	340	300		H23	(60+12)37	130	513	200	80	200	300		H23	(60+12)37	130	513	145	80	145	300		H23	(60+12)37	130	513	145	80	145	300
	H23	(60+12)43	130	513	370	80	370	300		H23	(60+12)43	130	513	220	80	220	300		H23	(60+12)43	130	513	155	80	145	300		H23	(60+12)43	130	513	155	80	145	300
	H23	(60+12)49	130	513	400	80	400	300		H23	(60+12)49	130	513	240	80	240	300		H23	(60+12)49	130	513	165	80	145	300		H23	(60+12)49	130	513	165	80	145	300
	H23	(60+12)55	130	513	430	80	430	300		H23	(60+12)55	130	513	260	80	260	300		H23	(60+12)55	130	513	175	80	145	300		H23	(60+12)55	130	513	175	80	145	300
	H23	(60+12)61	130	513	460	80	460	300		H23	(60+12)61	130	513	280	80	280	300		H23	(60+12)61	130	513	190	80	155	300		H23	(60+12)61	130	513	190	80	155	300
	H25	(55+12)31	130	522	305	80	295	300		H25	(55+12)31	130	522	180	80	170	300		H25	(55+12)31	130	522	130	80	130	300		H25	(55+12)31	130	522	130	80	130	300
	H25	(55+12)37	130	522	340	80	325	300		H25	(55+12)37	130	522	205	80	190	300		H25	(55+12)37	130	522	145	80	135	300		H25	(55+12)37	130	522	145	80	135	300
	H25	(55+12)43	130	522	375	80	360	300		H25	(55+12)43	130	522	225	80	215	300		H25	(55+12)43	130	522	155	80	140	300		H25	(55+12)43	130	522	155	80	140	300
	H25	(55+12)49	130	522	400	80	385	300		H25	(55+12)49	130	522	245	80	230	300		H25	(55+12)49	130	522	170	80	145	300		H25	(55+12)49	130	522	170	80	145	300
	H25	(55+12)55	130	522	430	80	415	300		H25	(55+12)55	130	522	265	80	250	300		H25	(55+12)55	130	522	180	80	145	300		H25	(55+12)55	130	522	180	80	145	300
	H25	(55+12)61	130	522	460	80	440	300		H25	(55+12)61	130	522	285	80	265	300		H25	(55+12)61	130	522	200	80	150	300		H25	(55+12)61	130	522	200	80	150	300
	H25	(60+12)31	130	513	315	80	305	300		H25	(60+12)31	130	513	190	80	180	300		H25	(60+12)31	130	513	140	80	130	300		H25	(60+12)31	130	513	140	80	130	300
	H25	(60+12)37	130	513	355	80	340	300		H25	(60+12)37	130	513	215	80	200	300		H25	(60+12)37	130	513	155	80	145	300		H25	(60+12)37	130	513	155	80	145	300
	H25	(60+12)43	130	513	390	80	370	300		H25	(60+12)43	130	513	240	80	220	300		H25	(60+12)43	130	513	170	80	145	300		H25	(60+12)43	130	513	170	80	145	300
	H25	(60+12)49	130	513	420	80	400	300		H25	(60+12)49	130	513	260	80	240	300		H25	(60+12)49	130	513	185	80	145	300		H25	(60+12)49	130	513	185	80	145	300
	H25	(60+12)55	130	513	450	80	430	300		H25	(60+12)55	130	513	280	80	260	300		H25	(60+12)55	130	513	200	80	145	300		H25	(60+12)55	130	513	200	80	145	300
	H25	(60+12)61	130	513	480	80	460	300		H25	(60+12)61	130	513	300	80	280	300		H25	(60+12)61	130	513	215	80	155	300		H25	(60+12)61	130	513	215	80	155	300
奥 行 延 長 - 4	H30	(55+12)31	130	522	310	80	295	300	奥 行 延 長 - 4	H30	(55+12)31	130	522	185	80	170	300	奥 行 延 長 - 4	H30	(55+12)31	130	522	130	80	130	300	奥 行 延 長 - 4	H30	(55+12)31	130	522	130	80	130	300
	H30	(55+12)37	130	522	350	80	325	300		H30	(55+12)37	130	522	215	80	190	300		H30	(55+12)37	130	522	150	80	135	300		H30	(55+12)37	130	522	150	80	135	300
	H30	(55+12)43	130	522	390	80	360	300		H30	(55+12)43	130	522	240	80	215	300		H30	(55+12)43	130	522	165	80	140	300		H30	(55+12)43	130	522	165	80	140	300
	H30	(55+12)49	130	522	415	80	385	300		H30	(55+12)49	130	522	260	80	230	300		H30	(55+12)49	130	522	185	80	145	300		H30	(55+12)49	130	522	185	80	145	300
	H30	(55+12)55	130	522	445	80	415	300		H30	(55+12)55	130	522	280	80	250	300		H30	(55+12)55	130	522	200	80	145	300		H30	(55+12)55	130	522	200	80	145	300
	H30	(55+12)61	130	522	475	80	440	300		H30	(55+12)61	130	522	300	80	265	300		H30	(55+12)61	130	522	220	80	150	300		H30	(55+12)61	130	522	220	80	150	300
	H30	(60+12)31	130	513	325	80	305	300		H30	(60+12)31	130	513	200	80	180	300		H30	(60+12)31	130	513	145	80	130	300		H30	(60+12)31	130	513	145	80	130	300
	H30	(60+12)37	130	513	370	80	340	300		H30	(60+12)37	130	513	230	80	200	300		H30	(60+12)37	130	513	165	80	145	300		H30	(60+12)37	130	513	165	80	145	300
	H30	(60+12)43	130	513	405	80	370	300		H30	(60+12)43	130	513	255	80	220	300		H30	(60+12)43	130	513	185	80	145	300		H30	(60+12)43	130	513	185	80	145	300
	H30	(60+12)49	130	513	435	80	400	300		H30	(60+12)49	130	513	275	80	240	300		H30	(60+12)49	130	513	205	80	145	300		H30	(60+12)49	130	513	205	80	145	300
	H30	(60+12)55	130	513	465	80	430	300		H30	(60+12)55	130	513	295	80	260	300	H30	(60+12)55	130	513	220	80	145	300	H30	(60+12)55	130	513	220	80	145	300		
H30	(60+12)61	130	513	495	80	460	300	H30	(60+12)61	130	513	315	80	280	300	H30	(60+12)61	130	513	240	80	155	300	H30	(60+12)61	130	513	240	80	155	300				
奥 行 延 長 - 4	H35	(55+12)31	130	501	240	80	240	200	奥 行 延 長 - 4	H35	(55+12)31	130	501	140	80	140	200	奥 行 延 長 - 4	H35	(55+12)31	130	501	130	80	130	200	奥 行 延 長 - 4	H35	(55+12)31	130	501	130	80	130	200
	H35	(55+12)37	130	501	270	80	270	200		H35	(55+12)37	130	501	160	80	160	200		H35	(55+12)37	130	501	130	80	130	200		H35	(55+12)37	130	501	130	80	130	200
	H35	(55+12)43	130	501	300	80	300	200		H35	(55+12)43	130	501	180	80	180	200		H35	(55+12)43	130	501	130	80	130	200		H35	(55+12)43	130	501	130	80	130	200
	H35	(55+12)49	130	501	325	80	325	200		H35	(55+12)49	130	501	195	80	195	200		H35	(55+12)49	130	501	130	80	130	200		H35	(55+12)49	130	501	130	80	130	200
	H35	(55+12)55	130	501	345	80	345	200		H35	(55+12)55	130	501	210	80	210	200		H35	(55+12)55	130	501	130	80	130	200		H35	(55+12)55	130	501	130	80	130	200
	H35	(55+12)61	130	501	370	80	370	200		H35	(55+12)61	130	501	225	80	225	200		H35	(55+12)61	130	501	130	80	130	200		H35	(55+12)61	130	501	130	80	130	200
	H35	(60+12)31	13																																

【参考資料】

●軒高寸法一覧表

タイプ	フレーム数	呼称		梁高さ	軒高			
		奥行	間口		H23	H25	H30	H35
基本	2	55	31	150	2555	2755	3255	3755
			37	210	2615	2815	3315	3815
			43～61	260	2665	2865	3365	3865
		60	31	150	2562	2762	3262	3762
			37	260	2672	2872	3372	3872
			43～61	260	2672	2872	3372	3872
	3	55・60	31	150				3797
			37	210				3857
			43・49	260				3907
			55・61	210	2657	2857	3357	
				260				3907
			67～80	260	2707	2907	3407	
	4	55・60	67～80	260				3917
	5	55	67～80	260				3914
		60	67～80	260				3928
奥行延長	3	55+12	31	150	2623	2823	3323	
			37	210	2683	2883	3383	
			43～61	260	2733	2933	3433	
		60+12	31	150	2632	2832	3332	
			37	210	2692	2892	3392	
			37～61	260	2742	2942	3442	
	4	55+12	31	150				3844
			37	210				3904
			43～61	260				3954
		60+12	31	150				3853
			37	210				3913
			37～61	260				3963
奥行2連結	4	55+55	31	150	2764	2964	3464	
			37	210	2824	3024	3524	
			43～61	260	2874	3074	3574	
		55+60	31	150	2775	2975	3475	
			37	210	2835	3035	3535	
			43～61	260	2885	3085	3585	
		60+60	31	150	2785	2985	3485	
			37	210	2845	3045	3545	
			43～61	260	2895	3095	3595	
間口延長	2	55	55+10	260	2665	2865	3365	
		60	49+18	260	2672	2872	3372	
	3	55・60	55+18 61+18	260				3907
間口連結	2	55	※1 □□+49	260	2665	2865	3365	3865
		60	□□+55	260	2672	2872	3372	3872
	3	55・60	□□+61	260				3907

※1 □□…31,37,43,49,55,61