

国土交通省 告示第408・409・410・750号対応商品

製品名称 カーポート「G1-R」

耐積雪量150cm
奥行延長

技術基準確認一覧表

【目次】

告示の条項 告示410号及び第750号

- 技術基準項目 (1) 適用範囲
- (2) 材料
- (3) 圧縮材の有効細長比
- (4) 柱の柱脚
- (5) 接合
- (6) 斜材・壁の配置
- (7) 柱の防火被覆
- (8) 防食措置
- (9) 耐久性の関係規定
- (10) 保有水平耐力計算の除外規定

告示の条項 告示409号

- 技術基準項目 (11) 許容応力度
- (12) 材料強度
- (13) 許容応力度等の基準強度

添付資料 資料1:延べ面積一覧表
資料2:主要構造材の最低肉厚一覧表
資料3:柱部材の有効細長比一覧表
資料4:柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表
参考資料:軒高寸法一覧表

※ 規格品と同一部材で商品を縮小した場合、本仕様規定を適用する。

三協立山株式会社 三協アルミ社

技術基準確認一覧表

カーポート「G1－R」 耐積雪量150cm
奥行延長

適合可否判定において
○: 告示の条項に該当し、問題なし
－: 告示の条項には該当しない

告示の条項		技術基準項目	適合可否判定	製品仕様および解説
告示第410号及び第750号	(1) 適用範囲			
	1	延べ面積は、200㎡以下か。	○	延べ面積は200㎡以下であり、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料1)。
	又は①	建築物の一部に設けた軽微な架構か。 (30㎡以下か)	－	
	②	建築基準法施行令第八十二条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイからへまでの項目に該当するものか。	－	
	イ	地階を除く3階以下のものか。	－	
	ロ	高さ13m以下、かつ、軒の高さ9m以下か。	－	
	ハ	柱間隔が6m以下か。	－	
	ニ	延べ面積が500㎡以内か。	－	
	ホ	地震力について、標準せん断力係数を0.3以上として、構造計算にて安全性が確かめられるものか。	－	
	へ	水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、筋かいの端部及び接合部が破断しないことを確かめられるものか。	－	
	③	許容応力度計算又はこれと同等以上に安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイ～へまでに該当するものか。	－	
	イ	高さ31m以下であるか。	－	
	ロ	地上部分の塔状比が4以下であるか。	－	
	ハ	剛性率、偏心率の規定を満たしているか。	－	
	ニ	筋交いのβの応力割り増し、筋交い端部の破断防止の規定を満たしているか。	－	
	ホ	柱及びはりの区分に応じた幅厚比を満たしているか。	－	
	へ	構造耐力上主要な部分が座屈、破断等によって、構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれがないか。	－	
	(2) 材料			
	1	構造耐力上主要な部分の材料は、1.0mm以上か。	○	主要構造材の最低肉厚は、1.0mm以上を確保しており、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料2)。
	(3) 圧縮材の有効細長比			
	1	柱は、140以下か。	○	規定数値以下であり、告示規定範囲内の基準に適合しています(資料3)。
	2	柱以外は、180以下か。	－	
	(4) 柱の柱脚			
	1	露出形式柱脚に適合しているか。	－	以下の通り適合しています。
	2	根巻き形式柱脚に適合しているか。	－	
	3	埋込み式柱脚に適合しているか。	○	
		又は構造計算による安全性の確認か。		柱の埋め込みは柱幅の2倍以上となっています(資料4)。独立基礎であり、該当しません。
	イ	柱の埋め込み深さが柱幅の2倍以上か。	○	
	ロ	側柱又は隅柱は補強筋により補強されているか。	－	
	ハ	コンクリートのかぶり厚さは柱幅以上か。	○	かぶり厚さは柱幅以上となっています(資料4)。 ・偏芯基礎仕様の場合 構造計算にて安全性を確認しています(補足資料)。 かぶり厚さ: 80 mm 柱幅: 130 mm

告示の条項		技術基準項目	適合可否判定	製品仕様および解説
	(5)	接合		
	1	高力ボルト又はリベット接合か。	—	実大試験(JIS-A-6604で規定する「金属製簡易車庫用構成材」に準じた試験方法)にて安全確認を実施しています。 (前2項の適用除外)
	又は①	溶接、摩擦圧接及び、摩擦撈拌による接合で、加熱の影響を評価した構造計算を行っているか。	—	
	②	軒高:9.0m以下・柱間隔:6.0m以下で、ボルト又はタッピンネジによる接合か。	—	
	2-1	応力の伝達方法 ボルトの接合規定に適合するか。	—	
	2-2	応力の伝達方法 溶接の接合規定に適合するか。	—	
	2-3	応力の伝達方法 タッピンネジの接合規定に適合するか。	—	
	2-4	応力の伝達方法 ドリリングネジの接合規定に適合するか。	—	
	3	実況に応じた一方向又は繰返し実験による安全確認した構造方法か。	○	
	(6)	斜材・壁の配置		
	1	全方向の水平力に対して釣合い良く配置しているか。	○	屋根版(スチール折板)を間口、奥行き方向に均等に釣合いよく配置しています。 〔参考〕カーポート等の軽微な構造とする場合には、風による吹上等に配慮して設計されていれば、地震に対して十分な安全性が確保されることとなり、片持ち柱による支持形式又は両側支持形式でも、多くの場合問題ないと考えられる。(「アルミニウム合金造技術基準解説及び設計・計算例」を引用)
	(7)	柱の防火被覆		
	1	地階を除く3階以上の建築物の場合 令第70条に適合しているか。	—	1階であり該当しません。
	(8)	防食措置		
	1	異種材料との接触腐食対策を講じているか。	○	接合金物等はJIS-A-6604「金属製簡易車庫用構成材」で規定する、接触腐食を起こさない材料又は表面処理を施した材料を採用しております。
	(9)	耐久性の関係規定		
	1	前項:7)～8)に適合しているか。	○	7)項は該当しません。 8)項は適合しているため問題ありません。
	(10)	保有水平耐力計算の除外規定		
	1	保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に、以下の項目を除外できる。 前項(1) 適用範囲 前項(2)の肉厚1.0mm以上 前項(4) 柱の柱脚 前項(6) 斜材、壁の配置	—	保有水平耐力計算を行っていないため、該当しません。
告示第409号	(11)	許容応力度		本製品に採用しているアルミニウム合金は、告示第408号に規定する、JIS-H-4100(押出し形材)であり、アルミニウム合金材の種類及び質別ではA6063S-T5,T6により設計されています。 また、接合方法は告示410号で定めるボルト接合を採用しており、溶接軟化域の耐力低減には該当いたしません。
	1	表中の数値に適合しているか。	○	
	(12)	材料強度		
	1	表中の数値に適合しているか。	○	
	(13)	許容応力度等の基準強度		
	1	表中の数値に適合しているか。	○	

【資料1】

●延べ面積一覧表(単位:㎡)

			タイプ/奥行呼称							
			基本			奥行延長		奥行2連結		
			22	55	60	55+12	60+12	55+55	55+60	60+60
タイプ / 間口呼称	基本	19	3.60							
		25	4.89							
		31		15.65	17.08	19.09	20.52	31.13	32.57	34.00
		37		18.92	20.65	23.08	24.81	37.64	39.38	41.11
		43		22.19	24.22	27.07	29.10	44.15	46.18	48.22
		49		25.46	27.79	31.06	33.39	50.66	52.99	55.33
		55		28.73	31.36	35.05	37.68	57.16	59.80	62.43
		61		32.00	34.93	39.03	41.97	63.67	66.61	69.54
	間口延長	55+10		34.80	38.00					
		49+18		35.89	39.19					
		55+18		39.16	42.76					
		61+18		42.43	46.33					
	間口連結	31+49		41.81	45.64					
		31+55		45.08	49.21					
		31+61		48.35	52.78					
		37+49		45.08	49.21					
		37+55		48.35	52.78					
		37+61		51.62	56.35					
		43+49		48.35	52.78					
		43+55		51.62	56.35					
		43+61		54.89	59.92					
		49+49		51.62	56.35					
		49+55		54.89	59.92					
		49+61		58.16	63.49					
		55+55		58.16	63.49					
		55+61		61.43	67.06					
		61+61		64.70	70.63					

※ 延べ面積算出時の間口寸法は、間口連結は柱芯～柱芯の寸法、
間口延長は柱芯～延長側屋根端部の寸法とする。
また、奥行寸法は屋根長さとする。
表内の 部は本書適用外とする。

【資料2】

●主要構造材の※1最小肉厚一覧表

タイプ/ フレーム数	呼称		柱A	柱B	柱C	柱D	柱E	梁A	梁B	梁C	梁D	梁E	梁F	梁G	梁H
	間口	高さ	2.0mm	3.0mm	3.0mm	3.7mm	3.7mm	2.4mm	2.6mm	2.6mm	2.7mm	2.7mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
奥行延長 / 4	31	H23	●					●							
		H25	●					●							
		※2 H30	●					●							
		※2 H35	●						●						
	37	H23	●						●						
		H25	●						●						
		※2 H30	●						●						
		※2 H35			●			※3 ●	※4 ●						
	43	H23	●								●				
		H25	●								●				
		※2 H30	●								●				
		※2 H35			●						●				
	49	H23		●							●				
		H25		●							●				
		※2 H30	●								●				
		※2 H35				●							●		
	55	H23		●								●			
		H25			●							●			
		※2 H30	●									●			
		※2 H35				※3 ●	※4 ●							※3 ●	※4 ●
	61	H23			●								●		
		H25			●								●		
		※2 H30	●										●		
		※2 H35					●								●
奥行延長 / 5	31	※2 H35	●					●							
	37	※2 H35	●						●						
	43	※2 H35	●								●				
	49	※2 H35			●						●				
	55	※2 H35			●							●			
	61	※2 H35				●							●		

※1 最小肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値を示す。

※2 補強材入り

※3 奥行55+12

※4 奥行60+12

【資料3】

●柱部材の有効細長比一覧表

タイプ	フレーム数	奥行呼称	柱種類	断面積 A (cm ²)	断面二次 モーメント I (cm ⁴)	断面二次 半径 i (cm)	有効長 係数 K	H23		H25		H30		H35	
								有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ	有効 座屈長 ℓ _e (cm)	有効 細長比 λ
基本	2	22	柱A	10.55	285.64	5.20	2.0	470.4	90.4	510.4	98.1	463.2	89.0		
			柱B	10.55	285.64	5.20		481.0	92.4	521.0	100.1	468.5	90.0	568.5	109.2
			柱C	12.93	347.79	5.19		481.0	92.8	521.0	100.5				
			柱D	15.30	408.44	5.17		481.0	93.1	521.0	100.8	468.5	90.7	568.5	110.0
			柱E	18.66	492.48	5.14		481.0	93.6	521.0	101.4	468.5	91.2	568.5	110.7
		55	柱A	21.53	585.97	5.22				521.0	99.9			568.5	109.0
			柱B	10.55	285.64	5.20		482.4	92.7	522.4	100.4	469.2	90.2	569.2	109.4
			柱C	12.93	347.79	5.19		482.4	93.0	522.4	100.7				
			柱D	15.30	408.44	5.17		482.4	93.4	522.4	101.1	469.2	90.8	569.2	110.2
			柱E	18.66	492.48	5.14		482.4	93.9	522.4	101.7	469.2	91.3	569.2	110.8
		60	柱A	21.53	585.97	5.22				522.4	100.1			568.5	109.0
			柱B	10.55	285.64	5.20		489.4	94.0	529.4	101.7	472.7	90.8	572.7	110.0
			柱C	12.93	347.79	5.19		489.4	94.4	529.4	102.1				
			柱D	15.30	408.44	5.17		489.4	94.7	529.4	102.5	472.7	91.5		
			柱E	18.66	492.48	5.14		489.4	95.3	529.4	103.0	472.7	92.0	572.7	111.5
	3	55・60	柱A	21.53	585.97	5.22				529.4	101.5			568.5	109.0
			柱B	10.55	285.64	5.20				531.4	102.1			573.7	110.2
			柱C	15.30	408.44	5.17				531.4	102.8			573.7	111.0
			柱D	18.66	492.48	5.14				531.4	103.4			573.7	111.7
			柱E	10.55	285.64	5.20		498.8	95.8	538.8	103.5	477.4	91.7	577.4	111.0
		60	柱A	10.55	285.64	5.20		498.8	96.2	538.8	103.9				
			柱B	12.93	347.79	5.19				538.8	104.3			577.4	111.8
			柱C	15.30	408.44	5.17		498.8	97.1	538.8	104.9	477.4	92.9	577.4	112.4
			柱D	18.66	492.48	5.14								577.4	110.7
			柱E	21.53	585.97	5.22								578.3	111.1
奥行延長	4	55 + 12	柱A	10.55	285.64	5.20		500.6	96.2	540.6	103.9	478.3	91.9	578.3	111.1
			柱B	12.93	347.79	5.19		500.6	96.5	540.6	104.2				
			柱C	15.30	408.44	5.17				40.0	7.7			578.3	111.9
			柱D	18.66	492.48	5.14		500.6	97.4	540.6	105.2	478.3	93.1	578.3	112.6
			柱E	21.53	585.97	5.22								578.3	110.8
		60 + 12	柱A	10.55	285.64	5.20								577.9	111.0
			柱B	12.93	347.79	5.19								577.9	111.8
			柱C	15.30	408.44	5.17								577.9	112.5
			柱D	18.66	492.48	5.14								578.8	111.2
			柱E	21.53	585.97	5.22								578.8	112.0
		55 + 60	柱A	10.55	285.64	5.20								578.8	112.7
			柱B	12.93	347.79	5.19									
			柱C	15.30	408.44	5.17									
			柱D	18.66	492.48	5.14									
			柱E	21.53	585.97	5.22									
	6	55 + 55	柱A	10.55	285.64	5.20		527.0	101.3	567.0	109.0	491.5	94.4		
			柱B	12.93	347.79	5.19		526.4	101.5						
			柱C	15.30	408.44	5.17		526.4	101.9	566.4	109.6	491.2	95.1		
			柱D	18.66	492.48	5.14				566.4	110.2				
			柱E	10.55	285.64	5.20		529.8	101.8	569.8	109.5	492.9	94.7		
		60 + 60	柱A	10.55	285.64	5.20		529.8	102.2						
			柱B	12.93	347.79	5.19		529.8	102.5	569.8	110.3	492.9	95.4		
			柱C	15.30	408.44	5.17				569.8	110.9				
			柱D	18.66	492.48	5.14				573.4	110.2	494.7	95.1		
			柱E	10.55	285.64	5.20		533.4	102.5	573.4	111.0	494.7	95.7		
間口延長	3	55・60	柱A	10.55	285.64	5.20		533.4	102.9						
			柱B	12.93	347.79	5.19		533.4	103.2	573.4	111.0	494.7	95.7		
			柱C	15.30	408.44	5.17				573.4	111.6				
			柱D	18.66	492.48	5.14		489.4	90.2	529.4	97.6	472.7	87.2		
			柱E	21.53	585.97	5.22								572.7	111.5
		60	柱A	10.55	285.64	5.20								572.7	109.8
			柱B	12.93	347.79	5.19								573.7	105.8
			柱C	15.30	408.44	5.17								573.7	111.0
			柱D	18.66	492.48	5.14								573.7	111.7
			柱E	21.53	585.97	5.22									
	2	55	柱A	10.55	285.64	5.20		481.0	88.7	521.0	96.1	468.5	86.4		
			柱B	12.93	347.79	5.19		481.0	89.6	521.0	96.6	468.5	86.9		
			柱C	15.30	408.44	5.17		481.0	90.1	521.0	97.1	468.5	87.4		
			柱D	18.66	492.48	5.14		481.0	90.6	521.0	97.6	468.5	87.9		
			柱E	21.53	585.97	5.22				521.0	99.9			568.5	109.0
		60	柱A	10.55	285.64	5.20		482.4	89.0	522.4	96.3	469.2	86.5		
			柱B	12.93	347.79	5.19		482.4	89.5	522.4	96.8	469.2	87.0		
			柱C	15.30	408.44	5.17		482.4	90.0	522.4	97.3	469.2	87.5		
			柱D	18.66	492.48	5.14		482.4	90.5	522.4	97.8	469.2	88.0		
			柱E	21.53	585.97	5.22				522.4	100.1			569.2	110.2
3	55・60	柱A	10.55	285.64	5.20		482.4	93.9	522.4	101.7	469.2	91.3	569.2	110.8	
		柱B	12.93	347.79	5.19		482.4	94.4	522.4	102.2			569.2	110.2	
		柱C	15.30	408.44	5.17		482.4	94.9	522.4	102.7			569.2	110.7	
		柱D	18.66	492.48	5.14		482.4	95.4	522.4	103.2			569.2	111.2	
		柱E	21.53	585.97	5.22				522.4	100.1			569.2	109.1	
	60	柱A	10.55	285.64	5.20		489.4	90.2	529.4	97.6	472.7	87.2	572.7	105.6	
		柱B	12.93	347.79	5.19								572.7	110.8	
		柱C	15.30	408.44	5.17								572.7	111.5	
		柱D	18.66	492.48	5.14								572.7	109.8	
		柱E	21.53	585.97	5.22								572.7	109.1	
間口連結	4	55・60	柱A	10.55	285.64	5.20								573.7	105.8
			柱B	12.93	347.79	5.19								573.7	111.0
			柱C	15.30	408.44	5.17								573.7	111.7
			柱D	18.66	492.48	5.14								573.7	111.0
			柱E	21.53	585.97	5.22								573.7	111.7

【資料4】

●基礎寸法、柱の埋込深さ、かぶり厚さ一覧表

30kN/m ²										50kN/m ²										100kN/m ²									
フレイム数 タイプ-	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレイム数 タイプ-	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)				フレイム数 タイプ-	柱高さ	呼称	柱幅	埋水上深側柱	柱移動なし(囲い無し)						
					独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎							独立基礎		土間コンクリート併用基礎				
					かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離						かぶり寸法	柱幅芯時の最小かぶり寸法	かぶり寸法	縁端距離			
奥行延長-4	H23	(55+12)31	130	501	295	80	295	200	H23	(55+12)31	130	501	185	80	175	200	H23	(55+12)31	130	501	130	80	130	200					
	H23	(55+12)37	130	501	330	80	330	200	H23	(55+12)37	130	501	210	80	200	200	H23	(55+12)37	130	501	130	80	130	200					
	H23	(55+12)43	130	501	360	80	360	200	H23	(55+12)43	130	501	235	80	220	200	H23	(55+12)43	130	501	140	80	130	200					
	H23	(55+12)49	130	501	390	80	390	200	H23	(55+12)49	130	501	255	80	240	200	H23	(55+12)49	130	501	160	80	135	200					
	H23	(55+12)55	130	501	415	80	415	300	H23	(55+12)55	130	501	275	80	260	300	H23	(55+12)55	130	501	190	80	145	300					
	H23	(55+12)61	130	501	440	80	440	300	H23	(55+12)61	130	501	290	80	275	300	H23	(55+12)61	130	501	210	80	160	300					
	H23	(60+12)31	130	492	310	80	320	200	H23	(60+12)31	130	492	195	80	190	200	H23	(60+12)31	130	492	140	80	130	200					
	H23	(60+12)37	130	492	340	80	355	200	H23	(60+12)37	130	492	225	80	215	200	H23	(60+12)37	130	492	170	80	140	200					
	H23	(60+12)43	130	492	375	80	390	200	H23	(60+12)43	130	492	245	80	235	200	H23	(60+12)43	130	492	190	80	145	200					
	H23	(60+12)49	130	492	405	80	420	200	H23	(60+12)49	130	492	270	80	255	200	H23	(60+12)49	130	492	210	80	155	200					
	H23	(60+12)55	130	492	430	80	450	300	H23	(60+12)55	130	492	285	80	275	300	H23	(60+12)55	130	492	210	80	160	300					
	H23	(60+12)61	130	492	460	80	480	300	H23	(60+12)61	130	492	305	80	295	300	H23	(60+12)61	130	492	225	80	165	300					
	H25	(55+12)31	130	501	310	80	295	200	H25	(55+12)31	130	501	200	80	175	200	H25	(55+12)31	130	501	140	80	130	200					
	H25	(55+12)37	130	501	345	80	330	200	H25	(55+12)37	130	501	225	80	200	200	H25	(55+12)37	130	501	145	80	130	200					
	H25	(55+12)43	130	501	375	80	360	200	H25	(55+12)43	130	501	250	80	220	200	H25	(55+12)43	130	501	160	80	130	200					
	H25	(55+12)49	130	501	405	80	390	200	H25	(55+12)49	130	501	270	80	240	200	H25	(55+12)49	130	501	180	80	135	200					
	H25	(55+12)55	130	501	430	80	415	300	H25	(55+12)55	130	501	290	80	260	300	H25	(55+12)55	130	501	215	80	145	300					
	H25	(55+12)61	130	501	455	80	440	300	H25	(55+12)61	130	501	305	80	275	300	H25	(55+12)61	130	501	235	80	160	300					
	H25	(60+12)31	130	492	325	80	320	200	H25	(60+12)31	130	492	210	80	190	200	H25	(60+12)31	130	492	160	80	130	200					
	H25	(60+12)37	130	492	350	80	355	200	H25	(60+12)37	130	492	235	80	215	200	H25	(60+12)37	130	492	195	80	140	200					
	H25	(60+12)43	130	492	390	80	390	200	H25	(60+12)43	130	492	260	80	235	200	H25	(60+12)43	130	492	215	80	145	200					
	H25	(60+12)49	130	492	415	80	420	200	H25	(60+12)49	130	492	280	80	255	200	H25	(60+12)49	130	492	235	80	155	200					
	H25	(60+12)55	130	492	445	80	450	300	H25	(60+12)55	130	492	300	80	275	300	H25	(60+12)55	130	492	235	80	160	300					
	H25	(60+12)61	130	492	475	80	480	300	H25	(60+12)61	130	492	320	80	295	300	H25	(60+12)61	130	492	250	80	165	300					
	H30	(55+12)31	130	501	335	80	295	200	H30	(55+12)31	130	501	225	80	175	200	H30	(55+12)31	130	501	150	80	130	200					
	H30	(55+12)37	130	501	375	80	330	200	H30	(55+12)37	130	501	255	80	200	200	H30	(55+12)37	130	501	155	80	130	200					
	H30	(55+12)43	130	501	405	80	360	200	H30	(55+12)43	130	501	280	80	220	200	H30	(55+12)43	130	501	180	80	130	200					
	H30	(55+12)49	130	501	435	80	390	200	H30	(55+12)49	130	501	300	80	240	200	H30	(55+12)49	130	501	200	80	135	200					
	H30	(55+12)55	130	501	460	80	415	300	H30	(55+12)55	130	501	320	80	260	300	H30	(55+12)55	130	501	235	80	145	300					
	H30	(55+12)61	130	501	490	80	440	300	H30	(55+12)61	130	501	340	80	275	300	H30	(55+12)61	130	501	255	80	160	300					
	H30	(60+12)31	130	492	355	80	320	200	H30	(60+12)31	130	492	240	80	190	200	H30	(60+12)31	130	492	175	80	130	200					
	H30	(60+12)37	130	492	380	80	355	200	H30	(60+12)37	130	492	265	80	215	200	H30	(60+12)37	130	492	215	80	140	200					
	H30	(60+12)43	130	492	425	80	390	200	H30	(60+12)43	130	492	295	80	235	200	H30	(60+12)43	130	492	235	80	145	200					
	H30	(60+12)49	130	492	450	80	420	200	H30	(60+12)49	130	492	315	80	255	200	H30	(60+12)49	130	492	255	80	155	200					
	H30	(60+12)55	130	492	480	80	450	300	H30	(60+12)55	130	492	335	80	275	300	H30	(60+12)55	130	492	255	80	160	300					
	H30	(60+12)61	130	492	510	80	480	300	H30	(60+12)61	130	492	355	80	295	300	H30	(60+12)61	130	492	275	80	165	300					
H35	(55+12)31	130	501	335	80	310	200	H35	(55+12)31	130	501	225	80	185	200	H35	(55+12)31	130	501	150	80	130	200						
H35	(55+12)37	130	501	375	80	345	200	H35	(55+12)37	130	501	255	80	210	200	H35	(55+12)37	130	501	155	80	130	200						
H35	(55+12)43	130	501	405	80	380	200	H35	(55+12)43	130	501	280	80	230	200	H35	(55+12)43	130	501	180	80	130	200						
H35	(55+12)49	130	501	435	80	410	300	H35	(55+12)49	130	501	300	80	250	300	H35	(55+12)49	130	501	200	80	140	300						
H35	(55+12)55	130	501	460	80	440	300	H35	(55+12)55	130	501	320	80	270	300	H35	(55+12)55	130	501	235	80	155	300						
H35	(55+12)61	130	501	490	80	465	300	H35	(55+12)61	130	501	340	80	290	300	H35	(55+12)61	130	501	255	80	165	300						
H35	(60+12)31	130	492	355	80	325	200	H35	(60+12)31	130	492	240	80	195	200	H35	(60+12)31	130	492	175	80	130	200						
H35	(60+12)37	130	492	380	80	360	200	H35	(60+12)37	130	492	265	80	220	200	H35	(60+12)37	130	492	215	80	140	200						
H35	(60+12)43	130	492	425	80	395	300	H35	(60+12)43	130	492	295	80	240	300	H35	(60+12)43	130	492	235	80	145	300						
H35	(60+12)49	130	492	450	80	425	300	H35	(60+12)49	130	492	315	80	265	300	H35	(60+12)49	130	492	255	80	155	300						
H35	(60+12)55	130	492	480	80	460	300	H35	(60+12)55	130	492	335	80	285	300	H35	(60+12)55	130	492	255	80	160	300						
H35	(60+12)61	130	492	510	80	485	400	H35	(60+12)61	130	492	355	80	305	400	H35	(60+12)61	130	492	275	80	175	400						
奥行延長-5	H35	(55+12)31	130	496	270	80	270	200	H35	(55+12)31	130	496	160	80	160	200	H35	(55+12)31	130	496	130	80	130	200					
	H35	(55+12)37	130	496	300	80	300	200	H35	(55+12)37	130	496	180	80	180	200	H35	(55+12)37	130	496	130	80	130	200					
	H35	(55+12)43	130	496	330	80	330	200	H35	(55+12)43	130	496	200	80	200	200	H35	(55+12)43	130	496	130	80	130	200					
	H35	(55+12)49	130	496	360	80	360	200	H35	(55+12)49	130	496	220	80	220	200	H35	(55+12)49	130	496	130	80	130	200					
	H35	(55+12)55	130	496	385	80	385	200	H35	(55+12)55	130	496	235	80	235	200	H35	(55+12)55	130	496	130	80	130	200					
	H35	(55+12)61	130	496	410	80	410	300	H35	(55+12)61	130	496	255	80	250	300	H35	(55+12)61	130	496	140	80	140	300					
	H35	(60+12)31	130	487	280	Dさ	280	200	H35	(60+12)31	130	487	165	80	165	200	H35	(60+12)31	130	487	130	80	130	200					
	H35	(60+12)37	130	487	315	80	315	200	H35	(60+12)37	130	487	190	80	190	200	H35	(60+12)37	130	487	130	80	130	200					
	H35	(60+12)43	130	487	345	80	345	200	H35	(60+12)43	130	487	210	80	210	200	H35	(60+12)43	130	487	130	80	130	200					
	H35	(60+12)49	130	487	375	80	375	200	H35	(60+12)49	130	487	230	80	230	200	H35	(60+12)49	130	487	130</								

【参考資料】
●軒高寸法一覧表

タイプ	フレーム数	呼称		梁高さ	軒高			
		奥行	間口		H23	H25	H30	H35
基本	2	22	19・25	150	2502	2702	3202	
		55	31・37	210	2615	2815	3315	3815
			43～61	260	2665	2865	3365	3865
		60	31・37	210	2622	2822	3322	3822
			43～55	260	2672	2872	3372	3872
	3	55・60	31	150	2597	2797	3297	
				210				3857
			37	210	2657	2857	3357	3857
			43～61	260	2707	2907	3407	3907
	4	55・60	31	150				3807
			37	210				3867
			43～61	260				3917
奥行延長	4	55+12	31	150	2644	2844	3344	
				210				3904
			37	210	2704	2904	3404	3904
			43～61	260	2754	2954	3454	3954
		60+12	31	150	2653	2853	3353	
				210				3913
			37	210	2713	2913	3413	3913
			43～61	260	2763	2963	3463	3963
	5	55+12	31	150				3849
			37	210				3909
			43～61	260				3959
		60+12	31	150				3858
			37	210				3918
			43～61	260				3968
奥行2連結	6	55+55	31	150	2782	2982	3482	
			37	210	2842	3042	3542	
			43～61	260	2892	3092	3592	
		55+60	31	150	2799	2999	3499	
			37	210	2859	3059	3559	
			43～61	260	2909	3109	3609	
		60+60	31	150	2817	3017	3517	
			37	210	2877	3077	3577	
			43～61	260	2927	3127	3627	
間口延長	3	55・60	55+10 49+18	260	2707	2907	3407	3907
	4	55・60	55+18 61+18	260				3917
間口連結	2	55	※1 □□+49 □□+55 □□+61	260	2665	2865	3365	3865
		60		260	2672	2872	3372	3872
	3	55・60		260	2707	2907	3407	3907
	4	55・60		260				3917

※1 □□…31,37,43,49,55,61